



PM-115/C-L Ed. Novembre 2006
PM-316/E-L Ed. Giugno 2010

E464: _____

OdL: _____

KM PERCORSI: _____

DATA INIZIO: _____

DATA FINE: _____

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PRE-ESTIVA IMPIANTI CLIMA

CODICE	ELEMENTO E DESCRIZIONE ATTIVITA'	QUANTITA' PER ROTABILE	UBICAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	TIMBRO OPERATORE
E.20.02	<u>MONOBLOCCO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (CABINA DI GUIDA): CONTROLLO FUNZIONALE</u>	1	Cabina di guida (Monoblocco)	464-MR1_SU-09A	
01	Prova funzionale			TC001	
02	Pulizia o sostituzione del filtro aria trattata			TC002	

03	Pulizia evaporatore, condensatore e resistenza di riscaldamento		TC003	
04	Controllo scarico condensa		TC004	
05	Rabbocco fluido refrigerante (2,3 Kg di gas R134a)		TC005	
06	Pulizia o sostituzione del filtro aria esterna		TC006	
07	Controllo filtro deidratatore		TC007	

NOTE
