



Mod. IMPIANTI AC 24 mesi (scheda base)

REVISIONE BIENNALE

ROTABILE: _____

OdL _____

DATA INIZIO: _____

IMPIANTO: _____

DATA FINE: _____

ID	Elemento e Descrizione attività	TIMBRO OPERATORE	TIMBRO OPERATORE
1	Controllo visivo degli impianti in ogni loro particolare		
2	Togliere coperchi di protezione degli impianti		
3	Controllo visivo dei particolari all'interno, tubazioni, saldature raccordi e connessioni elettriche		
4	Pulizia con aria compressa delle batterie evaporanti		
5	Pulizia con aria compressa delle batterie condensanti		
6	Pulizia degli scarichi condensa		
7	Sostituzione del filtro aria di ricircolo		
7 bis	Sostituzione del filtro deidratatore		
8	Controllo delle trasmissioni albero cardano e culisse con relativo ingrassaggio		
9	Controllo integrità saldature, supporti e staffaggio del complessivo compressore e alternatore		
10	Controllo integrità saldature supporti, staffaggio ed incastellatura attacco Gruppo Elettrogeno (solo per Ln)		
11	Controllo tendicinghie, tensionamento e stato delle cinghie ed eventuale sostituzione		
12	Controllo olio compressore ed eventuale rabbocco		
12 bis	Sostituzione olio compressore		
13	Controllo ventilatori con prova assorbimento elettrico		
14	Controllo premistoppa compressore, cuscinetti e frizione elettromagnetica		
15	Controllo dei supporti elastici		
16	Controllo carica alternatore		
17	Rimontaggio di tutte le parti, eventualmente, smontate facendo attenzione all'allineamento delle trasmissioni		

ID	Elemento e Descrizione attività	TIMBRO OPERATORE	TIMBRO OPERATORE
18	Controllo carica del gas refrigerante R 134 a secondo le quantità necessarie		
19	Sanificazione delle cabine e dei compartimenti con adeguato ed idoneo sterilizzatore autorizzato dal Ministero della Sanità		
20	Controllo tenuta e sigillatura imperiale		
21	Prova impianto e collaudo finale		

Per il dettaglio degli interventi manutentivi e per i materiali necessari (forniti a cura della Ditta) attenersi a quanto previsto dalle specifiche del Costruttore

NOTE

RESPONSABILE MA.FER

IL TECNICO MANUTENTORE
